

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Сахалинской области

693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова 30 а, Телефон /Факс 72-29-18

Предписание № 21/23

об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

« 14 » февраля 2022 г.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Акт № 21/23\_от 11.02.2022г.

На объекте: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Бошняково Углегорского городского округа Сахалинской области имени Дорошенкова Павла Ивановича (МБОУ СОШ с. Бошняково имени Дорошенкова П.И.), Сахалинская область, Углегорский район, с.Бошняково, ул.Заводская, 5, ИНН: 6508006596; ОГРН: 1026500993606 выявлены нарушения п. 2.8.3, п. 3.2.4, п. 2.4.6.2, п. 2.5.3, п. 2.5.2, п. 2.7.1 санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", табл. 6.18 санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", а именно: в коридоре на втором этаже остекление одного окна выполнено не из цельного стекла (имеется трещина). В помещении для приготовления дезинфекционных растворов, обработки уборочного инвентаря не предусмотрено искусственное освещение (источники освещения отсутствуют). Посудомоечная машина, установленная в моечном отделении в неисправном состоянии. Производственный стол, установленный в горячем цехе, на котором установлена электромясорубка, не цельнометаллический, выполнен из дерева, имеет повоеждения, что не позволяет проводить его качественную уборку с использованием моющих и дезинфекционных средств. Стены и потолки помещений коридора второго этажа, кабинета для педагогов, расположенных на втором этаже, кабинета химии, лаборантской кабинета химии, библиотеки, расположенных на третьем этаже, стены в помещении книгохранилища (3 этаж), спортзала, раздевалки для мальчиков (1 этаж) имеют дефекты и повреждения, что не позволяет проводить их качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях пищеблока (моечное отделение, цех сырой продукции) стены, потолки имеют дефекты, повреждения (трещины в отделке), что не позволяет проводить качественную обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Полы в кабинете русского языка и литературы, кабинете для педагогов расположенных на втором этаже, кабинета химии, лаборантской кабинета химии, библиотеке, в помещении книгохранилища, расположенных на третьем этаже, в спортзале, в раздевалке для мальчиков (1 этаж) имеют дефекты и повреждения, что не позволяет проводить их качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Согласно представленного термометра; используемого учреждением для контроля температуры воздуха помещений, температура воздуха в гардеробном помещении составляет 13°C, в спортивном зале - 8°C. Помещения для приготовления пищи оборудованы технологическим, оборудованием не в полном объеме: согласно представленного перечня оборудования на пищеблоке МБОУ СОШ с. Бошняково имени Дорошенкова П.И. на пищеблоке отсутствует овощерезательная машина.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения людей заболеваний (отравлений) людей **ПРЕДПИСЫВАЮ:**

№ п.п.	Наименование мероприятий	Срок исполнения
--------	--------------------------	-----------------



1.	В соответствии с п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 остекление окна в коридоре на втором этаже выполнить из цельного стекла	до 01.02.2023г.
2.	В соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 обеспечить наличие посудомоечной машины в исправном состоянии	до 01.02.2023г.
3.	В соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 произвести замену производственного стола, установленного в горячем цехе, на цельнометаллический; оборудовать пищеблок овощерезательной машиной.	до 01.02.2023г. <i>исполнено</i>
4.	В соответствии с п.2.5.3, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 устранить дефекты, повреждения в стенах и потолках помещений коридора второго этажа, кабинета для педагогов, расположенных на втором этаже, кабинета химии, лаборантской кабинета химии, библиотеки, расположенных на третьем этаже, стены в помещении книгохранилища (3 этаж), спортзала, раздевалки для мальчиков (1 этаж), в помещениях пищеблока (моечное отделение, цех сырой продукции); в полах в кабинете русского языка и литературы, кабинете для педагогов расположенных на втором этаже, кабинета химии, лаборантской кабинета химии, библиотеке, в помещении книгохранилища, расположенных на третьем этаже, в спортзале, в раздевалке для мальчиков (1 этаж)	до 01.02.2023г.
5.	В соответствии с п.2.7.1 СП 2.4.3648-20 в гардеробном помещении, в спортивном зале обеспечить параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов.	до 01.02.2023г.
6.	предоставить информацию о выполнении настоящего предписания	до 01.02.2023г.

Ответственность за выполнение мероприятий предписания возлагается на законного представителя МБОУ СОШ с. Бошняково имени Дорошенкова П.И..

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.

Главный специалист-эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Сахалинской области  
в Углегорском и Томаринском районах



Е.Ю. Федорова

Предписание для исполнения получил «    » \_\_\_\_\_ 2022 г.

*Виноградов* \_\_\_\_\_ *Виноградов* \_\_\_\_\_

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 498303153163862419047617439719797899236556763130

Владелец Смоляр Марина Анатольевна

Действителен с 10.04.2023 по 09.04.2024